


水質試験検査成績書

No. E 260325001

2026年 3月 30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
 一般社団法人 高知県食
 水質検査部門管理者：食品検査センタ
 水道法第20条登録検査機関 登録番号：57
 建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月 25日 に依頼のありました試料について当協会
 食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	角茂谷 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月 25日	採水時刻	11時35分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	

特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月 25日 ~ 2026年 3月 26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325002

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
 一般社団法人 高知県食品検査協会
 水質検査部門管理者: 食品検査センター
 水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
 建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
 食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	大杉(大杉地区) (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	11時10分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325003

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松岡 也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	穴内 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	10時45分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	33 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260325004

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	大田口 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	10時10分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325005

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	川戸 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	9時40分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	2.0 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325006

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	下の土居 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	9時30分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	2.0 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325007

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
 一般社団法人 高知県食
 水質検査部門管理者: 食品検査センタ
 水道法第20条登録検査機関 登録番号: 757
 建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
 食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	東豊永 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	10時30分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	23 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325008

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	西峰 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	11時10分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325009

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
 一般社団法人 高知県食
 水質検査部門管理者: 食品検査センタ
 水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
 建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
 食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	陰・柚木 (原水)		
種別	簡易水道	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	11時35分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260325010

2026年 3月30日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
 一般社団法人 高知県食品検査センター
 水質検査部門管理者: 食品検査センター
 水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
 建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 3月25日 に依頼のありました試料について当協会
 食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	上桃原 (原水)		
種別	飲料水供給施設	試験名	細菌検査
採水日	2026年 3月25日	採水時刻	9時55分
気温	*****	天候	雨
水温	*****	遊離残留塩素	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	分析値	基準値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特記事項	なし		
判定	*****		
検査期間	2026年 3月25日 ~ 2026年 3月26日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		