

No. WF 260520009

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-20-10 伊雪屋 伊雪屋 伊雪屋
一般社団法人 高知県食品検査センター 伊雪屋 伊雪屋 伊雪屋
水質検査部門管理者: 食品検査センター 伊雪屋 伊雪屋 伊雪屋
水道法第20条登録検査機関 伊雪屋 伊雪屋 伊雪屋
建築物飲料水水質検査業 伊雪屋 伊雪屋 伊雪屋

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	陰・柚木	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 11時10分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	1	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	*****	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	13	2以下

特記事項	なし		
判定	濁度について水質基準に不適合です		
検査期間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520001

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松本 隆
水道法第20条登録検査機関
建築物飲料水水質検査業 高知県登録番号 第100000001号

採水場所	角茂谷	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 10時00分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	1	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.2	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	6.9	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.2	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520002

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 検査官 佐藤 隆
水道法第20条登録検査機関 登録番号 高知第1号
建築物飲料水水質検査業 登録番号 高知第1号

採 水 場 所	大杉(大杉地区)	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 5月20日 9時00分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. WF 260520003

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番1号
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸子
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 434
建築物飲料水水質検査業 登録番号: 434

採水場所	穴内	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 9時10分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.05 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520004

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番10号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸子
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第100号
建築物飲料水水質検査業 登録番号: 高知第100号

採水場所	大田口	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 9時20分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520005

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目9番1号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸子
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第16号
建築物飲料水水質検査業 登録番号: 高知第16号

採水場所	川戸	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 9時35分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	1.3 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	3.7	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.21	0.6以下	pH値	—	7.6	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.014	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520006

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目9番10号

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸子
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第100号
建築物飲料水水質検査業 登録番号: 高知第100号

採水場所	下の土居	天候	晴れ
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 10時15分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.05 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	9	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.5	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.24	0.6以下	pH値	—	7.5	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年5月20日　～　2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

No. WF 260520007

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター
水道法第20条登録検査機関
建築物飲料水水質検査機関

2026年5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	東豊永	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 5月20日 10時25分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.003	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260520008

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様


〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目9番1号

一般社団法人 高知県食品衛生検査センター

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 佐藤 昌雄

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 464

建築物飲料水水質検査業 登録番号: 464



2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	西峰	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 5月20日 10時50分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.1	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.002	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

No. WF 260520010

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-1-1
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者：食品検査センター
水道法第20条登録検査機関
建築物飲料水水質検査室

2026年 5月20日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	上桃原	天 候	晴れ
種 別	飲料水供給施設	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 5月20日 9時55分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	0.004未満	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	148	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	205	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	pH値	—	7.7	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年5月20日 ～ 2026年5月28日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. WF 260527013

2026年 6月 1日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目9番10号

2026年 5月27日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 佐藤 孝典
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第13号
建築物飲料水水質検査業 高知第13号

採水場所	陰・柚木	天候	雨
種別	簡易水道	気温	18℃
採水日時	2026年 5月27日 9時26分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	*****	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	*****	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	プロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアヌ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	*****	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	*****	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	*****	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	*****	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	*****	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1	2以下

特記事項	No.WF260520009 の再検査		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年5月27日 ～ 2026年5月27日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		