

水質試験検査成績書

No. DC 260907021

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 主任 佐藤 孝雄

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 130

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	角茂谷	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 7日 10時25分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.0	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. DC 260907022

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番10号

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸男
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第1号
建築物飲料水水質検査業 高知第1号

採 水 場 所	大杉(大杉地区)	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 7日 12時10分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下
特 記 事 項	なし						
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です						
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月11日						
理化学的検査区分責任者	市川 真美			生物学的検査区分責任者	黒江 謙介		
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号						

水質試験検査成績書

No. DC 260907023

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目8番10号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 市川 真美

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第10号

建築物飲料水水質検査業 高知県認可

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	穴内	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 7日 10時55分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. DC 260907024

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者：食品検査センター 検査員 黒江 謙介
水道法第20条登録検査機関 高知地区
建築物飲料水水質検査業 高知地区

採水場所	大田口	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 7日 11時15分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. DC 260907026

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様


〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 谷岡 孝雄

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 高知第16号

建築物飲料水水質検査業 高知第16号



2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	下の土居	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 7日 11時45分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	プロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	プロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.9	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.6	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

No. DC 260907027

2026年 9月14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸の内2-9-10 日本郵便番号

一般社団法人 高知県食品産業振興会

水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也

水道法第20条登録検査機関

建築物飲料水水質検査業 

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	東豊永	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 7日 10時12分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	1	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されな いこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.7	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005 以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でない こと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でない こと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.2	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. DC 260907028

2026年 9月 14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目5番10号

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 佐藤 幸子
水道法第20条登録検査機関 高知県認可
建築物飲料水水質検査業 高知県認可

採水場所	西峰	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 7日 10時44分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.05 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.0	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.1	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

No. DC 260907029

2026年 9月14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-9-11 生番出雲号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 梅岡 大輔
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 13070
建築物飲料水水質検査業 登録番号: 13070

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	陰・柚木	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 7日 11時10分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.05 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	1.6	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.2	2以下

特記事項	なし		
判定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検査期間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

No. DC 260907030

2026年 9月14日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸の内2-9-20 日本郵便番号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター

水道法第20条登録検査機関

建築物飲料水水質検査業

2026年 9月 7日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	上桃原	天 候	曇り
種 別	飲料水供給施設	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 7日 9時32分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.2 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	基準値	項 目 名	単位	分 析 値	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	7.9	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	1未満	5以下
ジブromクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2以下

特 記 事 項	なし		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月7日 ～ 2026年9月9日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

水質試験検査成績書

No. DC 260910033

2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-20-10 高知市役所 環境部 環境課 環境検査係

一般社団法人 高知県食品検査センター

水質検査部門管理者: 食品検査センター 検査員 高知市役所 環境部 環境課 環境検査係

水道法第20条登録検査機関

建築物飲料水水質検査業

2026年 9月 10日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採水場所	川戸	天候	曇り
種別	簡易水道	気温	*****
採水日時	2026年 9月 10日 10時55分	水温	*****
採水者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	0.1 mg/L

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項目名	単位	分析値	基準値	項目名	単位	分析値	基準値
一般細菌	個/mL	3	100以下	臭素酸	mg/L	*****	0.01以下
大腸菌	—	*****	検出されないこと	総トリハロメタン	mg/L	*****	0.1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	*****	0.003以下	トリクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	*****	0.0005以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	*****	0.03以下
セレン及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ブロモホルム	mg/L	*****	0.09以下
鉛及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	*****	0.08以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	*****	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
六価クロム化合物	mg/L	*****	0.02以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	*****	0.2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	*****	0.04以下	鉄及びその化合物	mg/L	*****	0.3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	*****	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	*****	10以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	*****	200以下
フッ素及びその化合物	mg/L	*****	0.8以下	マンガン及びその化合物	mg/L	*****	0.05以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	*****	1.0以下	塩化物イオン	mg/L	*****	200以下
四塩化炭素	mg/L	*****	0.002以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	*****	300以下
1,4-ジオキサン	mg/L	*****	0.05以下	蒸発残留物	mg/L	*****	500以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*****	0.04以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.2以下
ジクロロメタン	mg/L	*****	0.02以下	ジェオスミン	ng/L	*****	10以下
テトラクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	ng/L	*****	10以下
トリクロロエチレン	mg/L	*****	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	*****	0.02以下
PFOS及びPFOA	ng/L	*****	50以下	フェノール類	mg/L	*****	0.005以下
ベンゼン	mg/L	*****	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	*****	3以下
塩素酸	mg/L	*****	0.6以下	pH値	—	*****	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	*****	0.02以下	味	—	*****	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	*****	0.06以下	臭気	—	*****	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	*****	0.03以下	色度	度	*****	5以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	*****	0.1以下	濁度	度	*****	2以下

特 記 事 項	No.DC260907025 の再検査		
判 定	上記試験項目について水質基準に適合です		
検 査 期 間	2026年9月10日 ～ 2026年9月11日		
理化学的検査区分責任者	市川 真美	生物学的検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号		

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号

一般社団法人 高知県食品衛生協会

水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 哲也

水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57

建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	角茂谷	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 12時15分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	44	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	1.5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	22.2
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	36
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジオオズミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	6.9
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	2
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	0.4
特 記 事 項	なし				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1 2F
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	大杉(大杉地区)	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 11時20分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	48	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	2.3
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	36.8
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	50
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	1未満
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	0.1未満
特 記 事 項	なし				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1 号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	穴内	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 10時50分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	1100	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.08
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002	塩化物イオン	mg/L	1.6
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	28.7
シアニ化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	50
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.9
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	9
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	5.9
特 記 事 項	外観:浮遊物有				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	大田口	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 10時10分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	440	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	1.7
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	19.7
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	45
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.4
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.0
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	9
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	3.7
特 記 事 項	外観:浮遊物、沈殿物有				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-10 号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	川戸	天 候	雨曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 9時36分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	680	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.7
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	2.2
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	36.3
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	60
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.4
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	4
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	0.4
特 記 事 項	なし				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	下の土居	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 10時30分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	2200	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.04
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.0
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.008
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	1.3
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	28.6
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	49
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.3
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	4
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	2.3
特 記 事 項	なし				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1 号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	東豊永	天 候	曇り
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 10時55分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	250	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.26
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.26
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.025
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	1.1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	17.5
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	54
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	8
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	17
特 記 事 項	なし				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1 高知県庁舎内

一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	西峰	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 11時32分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	260	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	1.5
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	25.3
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	45
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	1未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	2
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	0.7
特 記 事 項	外観:沈殿物有				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目1番1号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	陰・柚木	天 候	雨
種 別	簡易水道	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 12時20分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	31000	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	0.7
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	13.8
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	24
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	ジェオスミン	ng/L	2
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	5
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	5
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	1.2
特 記 事 項	外観:浮遊物有				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

原水試験検査成績書

大豊町 住民生活課環境水道班 様



〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2-4-1 号
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター所長 松岡 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録

2026年 9月 9日に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	上桃原	天 候	雨
種 別	飲料水供給施設	気 温	*****
採 水 日 時	2026年 9月 9日 10時00分	水 温	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班	遊離残留塩素	*****

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	単位	分 析 値	項 目 名	単位	分 析 値
一般細菌	個/mL	400	ベンゼン	mg/L	0.001未満
大腸菌	—	検出	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	鉄及びその化合物	mg/L	0.06
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	塩化物イオン	mg/L	2.1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	199
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001未満	蒸発残留物	mg/L	251
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	ジェオスミン	ng/L	1未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	2-メチルイソボルネオール	ng/L	2
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	フェノール類	mg/L	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	pH値	—	7.7
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	臭気	—	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	色度	度	1
PFOS及びPFOA	ng/L	5未満	濁度	度	0.4
特 記 事 項	外観:沈殿物有				
判 定	*****				
検 査 期 間	2026年9月9日 ～ 2026年9月18日				
理化学的検査区分責任者	市川 真美		生物学的検査区分責任者	黒江 謙介	
検 査 方 法	平成15年 厚生労働省告示第261号				

水質試験検査成績書

No. E 260909023
2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	角茂谷 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	12時15分
気 温	*****	天 候	曇り
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	49 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月 10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260909024

2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者：食品検査センター
水道法第20条登録検査機関 登録番号：57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	大杉(大杉地区) (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	11時20分
気 温	*****	天 候	曇り
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	2.0 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909025
2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 4-1-1 号
一般社団法人 高知県食品検査協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 部長 松崎 哲也
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	穴内 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	10時50分
気 温	*****	天 候	曇り
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	1 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	540 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260909026

2026年 9月15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品衛生協会
水質検査部門管理者: 食品検査センター 高知県登録
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	大田口 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	10時10分
気 温	*****	天 候	雨
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	1 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	540 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909027
2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	川戸 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	9時36分
気 温	*****	天 候	雨曇り
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	79 MPN/100mL	*****	
		以下余白	


特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909028
2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター 衛生検査部 衛生検査係 衛生検査係長 佐藤 浩一 様
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	下の土居 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	10時30分
気 温	*****	天 候	雨
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	49 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909029
2026年 9月15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	東豊永 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	10時55分
気 温	*****	天 候	曇り
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1600 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909030
2026年 9月 15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センター
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	西峰（原水）		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	11時32分
気 温	*****	天 候	雨
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。


項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	49 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ～ 2026年 9月 10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		

水質試験検査成績書

No. E 260909031
2026年 9月15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食
水質検査部門管理者: 食品検査センタ
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	陰・柚木 (原水)		
種 別	簡易水道	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	12時20分
気 温	*****	天 候	雨
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	79 MPN/100mL	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		


水質試験検査成績書

No. E 260909032

2026年 9月15日

大豊町 住民生活課環境水道班 様

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内
一般社団法人 高知県食品検査センター
水質検査部門管理者: 食品検査センター
水道法第20条登録検査機関 登録番号: 57
建築物飲料水水質検査業 高知県登録



2026年 9月 9日 に依頼のありました試料について当協会
食品検査センターにて検査した結果は下記のとおりです。

採 水 場 所	上桃原 (原水)		
種 別	飲料水供給施設	試 験 名	細菌検査
採 水 日	2026年 9月 9日	採 水 時 刻	10時00分
気 温	*****	天 候	雨
水 温	*****	遊離残留塩素	*****
採 水 者	大豊町 住民生活課環境水道班		

当協会以外での採水の場合、上記は依頼者から提出された記録をもとに記入しました。

項 目 名	分 析 値	基 準 値	注
嫌気性芽胞菌数	0 cfu/10mL	*****	
大腸菌数	1.8 MPN/100mL未満	*****	
		以下余白	
特 記 事 項	なし		
判 定	*****		
検 査 期 間	2026年 9月 9日 ~ 2026年 9月10日		
理化学的 検査区分責任者	*****	生物学的 検査区分責任者	黒江 謙介
検 査 方 法	平成19年3月30日付健水発第0330006号		