

別表第3（第5条関係）

組積造の塀の点検表2

	点検項目	点検内容	チェック欄
1	高 さ	1. 2mを超えている。	
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1／10未満	
3	控 壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1. 5倍以上突出していない又は壁の厚さが必要寸法の1. 5倍未満	
4	基 礎	根入れ深さが20cm未満	
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある。	
6	その他	塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある。	
評 価		6項目のうち、1つでも当てはまれば組積造の塀の安全対策が必要です。	
位 置		緊急輸送道路又は避難路に面している。	

上記のとおり、補強コンクリートブロック塀の点検結果を報告します。