5月17日　水質試験検査成績

検査項目	基準値	角茂谷	大杉	穴内	大田口	川戸	下の土居	東豊永	西峰	蔭. 柚木	上桃原
一般細菌	１００以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
六価クロム化合物	０．０２以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	０．０１以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	０．６以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.5
クロロ酢酸	０．０２以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	０．０６以下	0.001	0.003	0.004	0.007	0.001未満	0.003	0.006	0.006	0.009	0.001
ジクロロ酢酸	０．０４以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.005	0.003未満
ジブロモクロロメタン	０．１以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
臭素酸	０．０１以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	０．１以下	0.004未満	0.005	0.004	0.009	0.004未満	0.004未満	0.008	0.006	0.01	0.004未満
トリクロロ酢酸	０．２以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満
ブロモジクロロメタン	０．０３以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001
ブロモホルム	０．０９以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	０．０８以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	１．０以下		0.05								
塩化物イオン	２００以下	1.8	2.3	2.3	2.4	2.6	1.7	1.5	1.5	2.0	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	３００以下										200.0
蒸発残留物	５００以下										264.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	３以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
PH値	５．８以上 ８．６以下	7.5	7.3	7.9	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	５以下	異常なし	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	２以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満