# 1月17日　水質試験検査成績

| 検査項目 | 基準値 | 角茂谷 | 大杉 | 穴内 | 大田口 | 川戸 | 下の土居 | 東豊永 | 西峰 | 蔭．柚木 | 上桃原 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | １００以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | ０．００３以下 | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | ０．０４以下 | | | | | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ０．０１以下 | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | ０．６以下 | | | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | ０．０２以下 | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | ０．０６以下 | | | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | ０．０３以下 | | | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | ０．１以下 | | | | | | | | | | |
| 臭素酸 | ０．０１以下 | | | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | ０．１以下 | | | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | ０．０３以下 | | | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | ０．０３以下 | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム | ０．０９以下 | | | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.019 | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | ２００以下 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ３００以下 | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | ５００以下 | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | ０．００００１以下 | | | | | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | ０．００００１以下 | | | | | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ３以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| PH値 | ５．８以上<br>８．６以下 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | ５以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 濁度 | ２以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |