10月３日　水質試験検査成績

検査項目	基準値	角茂谷	大杉	穴内	大田口	川戸	下の土居	東豊永	西峰	薩．柚木	上桃原
一般細菌	１００以下	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	０．００３以下										
亜硝酸態窒素	０．０４以下										
シアン化物イオン及び塩化シアン	０．０１以下										
塩素酸	０．６以下										
クロロ酢酸	０．０２以下										
クロロホルム	０．０６以下										
ジクロロ酢酸	０．０３以下										
ジブロモクロロメタン	０．１以下										
臭素酸	０．０１以下										
総トリハロメタン	０．１以下										
トリクロロ酢酸	０．０３以下										
ブロモジクロロメタン	０．０３以下										
ブロモホルム	０．０９以下										
亜鉛及びその化合物	１．０以下		0.053								
塩化物イオン	２００以下	2.0	2.6	2.4	2.7	2.8	2.0	1.6	2.0	1.8	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	３００以下										
蒸発残留物	５００以下										
ジェオスミン	０．００００１以下										
2-メチルイソボルネオール	０．００００１以下										
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	３以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5
PH値	５．８以上 ８．６以下	7.4	7.3	7.6	7.0	7.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	５以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	２以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満